

Режим проветривания

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. **Проветривание через туалетные комнаты не допускается.**

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °С.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха в основных помещениях дошкольных образовательных организаций (Приложение N 3).

Приемные, игровые, групповые, туалетные ясельных ячеек t (°С) - не ниже 22.

Приемные, игровые, групповые младшей, средней, старшей, подготовительной ячеек

t (°С) - не ниже 21.

Туалетные, спальни дошкольных групп не ниже - t (°С) -19